



Río Turbio, 21 de abril del 2026

**Expediente: 202604-0034-C**

**BOMBAS NEUMÁTICAS**

**Circular N° 01: Aclaración**

Mediante la presente se da respuesta a la consulta formulada con respecto al Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares – Servicios del Expediente en referencia.

**CONSULTA:**

Marca y modelo de las bombas existentes y también que productos va a bombear.  
Eso es necesario junto con la temperatura.-

**RESPUESTA:**

Las bombas existentes utilizadas, son INDESUR D50 y D75, ambas con:

- Cuerpo de aluminio, material de las esferas y los diafragmas "Buna"
- Los productos a bombear son agua de filtración, captadas en pozos de succión.
- Las temperaturas del agua a succionar de 0 a 20 C°